

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач,

Руководитель ИЛЦ

Ю.В.Мигунова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1088-18-ВП-т

Дата оформления: 13.11.2018

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный испытательный лабораторный центр.

Дата и время отбора образца (пробы): 07.11.2018 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 07.11.2018 15 ч. 30 мин.

Цель отбора: поручение ЮЗ ТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области № 10413 от 02.11.2018 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Черноярский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области. Оренбургская область, Ташлинский район, с. Черноярво, ул. Советская, 36.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

скважина. Оренбургская область, Ташлинский район, с. Черноярво, ул. Советская, 28а.

Код образца (пробы): 1088-18-ВП-т

Объем образца: бак. - 0,5 л., хим - 1,5 л., рад - 3,0 л.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, пластиковая бутылка.

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с холодоэлементами

Дополнительные сведения: нет.

Ответственный за составление протокола:



Помощник врача по общей гигиене Суюндукова Р.М.

подпись

Код образца (пробы): 1088-18-ВП-т

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 07.11.2018 15 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 13.11.2018 11 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Хлориды	$72,8 \pm 10,9$	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-72
2	Жесткость	$3,16 \pm 0,47$	не более 7 (10)	ммоль/л	ГОСТ 31954-2012
3	Окисляемость перманганатная	$1,64 \pm 0,33$	не более 5	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99
4	pH	$8,0 \pm 0,2$	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97
5	Сульфаты	$82,3 \pm 16,5$	не более 500	мг/л	ГОСТ 4389-72
6	Сухой остаток	$537,0 \pm 53,7$	не более 1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
7	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	менее 0,1	не более 2	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
8	Цианиды	менее 0,01	не более 0,07	мг/л	ГОСТ 31863-12
9	Фториды	$0,083 \pm 0,012$	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
10	Мышьяк	менее 0,01	не более 0,05	мг/л	ГОСТ 4152-89
11	Марганец	$0,011 \pm 0,003$	не более 0,1	мг/л	ГОСТ 4974-14
12	Хром	менее 0,025	не более 0,05	мг/л	ГОСТ 31956-12
13	Медь	$0,038 \pm 0,009$	не более 1	мг/л	ГОСТ 4388-72
14	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
15	Нитраты	$1,85 \pm 0,37$	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
16	Нитриты	$0,015 \pm 0,007$	не более 3	мг/л	ГОСТ 33045-2014
17	Цветность	$2,74 \pm 0,82$	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-12
18	Фенолы (общие)	менее 0,0005	не более 0,25	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.4.182-02
19	АПАВ	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.4.158-2000
20	Нефтепродукты	$0,010 \pm 0,003$	не более 0,1	мг/л	ПНДФ 14.1:2.4.128-98
21	Селен	менее 0,0001	не более 0,01	мг/л	ГОСТ 19413-89
22	Бор	$0,07 \pm 0,02$	не более 0,5	мг/л	ГОСТ 31949-12
23	Бериллий	менее 0,0001	не более 0,0002	мг/л	МУК 01-35-2006
24	Цинк	менее 0,004	не более 5	мг/л	ПНДФ 14.1:2.4.139-98
25	Свинец	менее 0,02	не более 0,03	мг/л	ПНДФ 14.1:2.4.139-98
26	Никель	менее 0,015	не более 0,1	мг/л	ПНДФ 14.1:2.4.139-98
27	Мутность	менее 1,0	не более 2,6	ЕМФ(единицы мутности по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016
28	Удельная суммарная альфа-активность	$0,068 \pm 0,019$	не более 0,2	Бк/кг	ГОСТ 31864-2012
29	Суммарная бета-активность	менее 0,202	не более 1	Бк/кг	МИ от 20.10.1997
30	Кадмий	менее 0,0005	не более 0,001	мг/л	ПНДФ 14.1:2.4.140-98

Код образца (пробы): 1088-18-ВП-т,

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 07.11.2018 15 ч. 40 мин.,

Дата окончания исследования: 12.11.2018 11 ч. 15 мин.,

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: *Врио заведующего отделом общей гигиены Межсвиных А. А.*

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается,

погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач,

Руководитель ИЛЦ

И.В. Мигунова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1088а-18-ВП-т

Дата оформления: 13.11.2018



Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный испытательный лабораторный центр.

Дата и время отбора образца (пробы): 07.11.2018 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 07.11.2018 15 ч. 30 мин.

Цель отбора: поручение ЮЗ ТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области № 10413 от 02.11.2018 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Черныяровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области. Оренбургская область, Ташлинский район, с. Черныярово, ул. Советская, 36.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

скважина. Оренбургская область, Ташлинский район, с. Черныярово, ул. Советская, 28а.

Код образца (пробы): 1088а-18-ВП-т

Объем образца: хим - 1,5 л.

Тара, упаковка: пластиковая бутылка.

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с холодоэлементами

Дополнительные сведения: нет.

Ответственный за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Суюндукова Р.М.

подпись

Код образца (пробы): 1088а-18-ВП-т

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 07.11.2018 15 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 13.11.2018 11 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	привкус	0	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: *Врио заведующего отделом общей гигиены Межсвихин А. А.*

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/1-08-2018

стр. 2 из 2

*****Конец протокола*****

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Руководитель ИЛЦ

Ю.В. Мигунова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1089-18-ВП-т

Дата оформления: 13.11.2018

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный испытательный лабораторный центр.

Дата и время отбора образца (пробы): 07.11.2018 10 ч. 25 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 07.11.2018 15 ч. 30 мин.

Цель отбора: поручение ЮЗ ТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области
№ 10413 от 02.11.2018 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области. Оренбургская область, Ташлинский район, с. Черноярово, ул. Советская, 36.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопроводный кран в жилом доме. Оренбургская область, Ташлинский район, с. Черноярово, Школьная, 5.

ул.

Код образца (пробы):

1089-18-ВП-т

Объем образца:

бак. - 0,5 л., хим - 1,5 л.

Тара, упаковка:

стерильная стеклянная бутылка, пластиковая бутылка.

Условия транспортировки:

автотранспортом, термосумка с холодоэлементами

Дополнительные сведения:

нет.

Ответственный за составление протокола:



Помощник врача по общей гигиене Суюндукова Р.М.

подпись

Код образца (пробы): 1089-18-ВП-т

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 07.11.2018 15 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 13.11.2018 11 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Жесткость	$3,06 \pm 0,46$	не более 7 (10)	ммоль/л	ГОСТ 31954-2012
2	pH	$8,0 \pm 0,2$	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	Сухой остаток	$529,0 \pm 52,9$	не более 1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
4	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	менее 0,1	не более 2	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
5	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
6	Нитраты	$1,90 \pm 0,38$	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
7	Нитриты	$0,014 \pm 0,007$	не более 3	мг/л	ГОСТ 33045-2014
8	Цветность	$2,63 \pm 0,79$	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-12
9	Фенолы (общие)	менее 0,0005	не более 0,25	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
10	АПАВ	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
11	Мутность	менее 1,0	не более 2,6	ЕМФ(единицы мутности по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 1089-18-ВП-т,

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 07.11.2018 15 ч. 40 мин.,

Дата окончания исследования: 12.11.2018 11 ч. 15 мин.,

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	1	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокола: *Врио заведующего отделом общей гигиены Межевухин А. А.*

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач,

Руководитель ИЛЦ

Ю.В.Мигунова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1089a-18-ВП-т

Дата оформления: 13.11.2018

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный испытательный лабораторный центр.

Дата и время отбора образца (пробы): 07.11.2018 10 ч. 25 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 07.11.2018 15 ч. 30 мин.

Цель отбора: поручение ЮЗ ТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области № 10413 от 02.11.2018 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Черноярский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области. Оренбургская область, Ташлинский район, с. Черноярво, ул. Советская, 36.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопроводный кран в жилом доме. Оренбургская область, Ташлинский район, с. Черноярво, ул. Школьная, 5.

Код образца (пробы): 1089a-18-ВП-т

Объем образца: хим - 1,5 л.

Тара, упаковка: пластиковая бутылка.

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения: нет.

Ответственный за составление протокола:



Помощник врача по общей гигиене Суюндукова Р.М.

подпись

Код образца (пробы): 1089а-18-ВП-т

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 07.11.2018 15 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 13.11.2018 11 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	привкус	0	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: *Врио заведующего отделом общей гигиены Межсевичин А. А.*

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/1-08-2018

стр. 2 из 2

*****Конец протокола*****

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач,

Руководитель ИЛЦ

Ю.В.Мигунова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1090-18-ВП-т

Дата оформления: 13.11.2018

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный испытательный лабораторный центр.

Дата и время отбора образца (пробы): 07.11.2018 10 ч. 50 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 07.11.2018 15 ч. 30 мин.

Цель отбора: поручение ЮЗ ТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области
№ 10413 от 02.11.2018 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области. Оренбургская область, Ташлинский район, с. Черноярово, ул. Советская, 36.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопроводный кран в жилом доме. Оренбургская область, Ташлинский район, с. Черноярово, ул. Южная, дом № 4, кв 2.

Код образца (пробы): 1090-18-ВП-т

Объем образца: бак. - 0,5 л., хим - 1,5 л.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, пластиковая бутылка.

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с холодоэлементами

Дополнительные сведения: нет.

Ответственный за составление протокола:



Помощник врача по общей гигиене Суюндукова Р.М.

подпись

Код образца (пробы): 1090-18-ВП-т

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 07.11.2018 15 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 13.11.2018 11 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Жесткость	$3,12 \pm 0,47$	не более 7 (10)	ммоль/л	ГОСТ 31954-2012
2	pH	$8,0 \pm 0,2$	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	Сухой остаток	$527,0 \pm 52,7$	не более 1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
4	Железо	иенее 0,1	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
5	Нитраты	$1,88 \pm 0,38$	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
6	Цветность	$2,74 \pm 0,82$	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-12
7	Фенолы (общие)	менее 0,0005	не более 0,25	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
8	АПАВ	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
9	Мутность	менее 1,0	не более 2,6	ЕМФ(единицы мутности по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016
10	Окисляемость перманганатная	$1,71 \pm 0,34$	не более 5	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Код образца (пробы): 1090-18-ВП-т,

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 07.11.2018 15 ч. 40 мин.,

Дата окончания исследования: 12.11.2018 11 ч. 15 мин.,

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	7	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: *Врио заведующего отделом общей гигиены Межевихин А. А.*

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач,

Руководитель ИЛЦ

— Ю.В.Мигунова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1090а-18-ВП-т

Дата оформления: 13.11.2018

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный испытательный лабораторный центр.

Дата и время отбора образца (пробы): 07.11.2018 10 ч. 50 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 07.11.2018 15 ч. 30 мин.

Цель отбора: поручение ЮЗ ТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области № 10413 от 02.11.2018 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Черныяровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области. Оренбургская область, Ташлинский район, с. Черныярово, ул. Советская, 36.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопроводный кран в жилом доме. Оренбургская область, Ташлинский район, с. Черныярово, ул. Южная, дом № 4, кв 2.

Код образца (пробы): 1090а-18-ВП-т

Объем образца: хим - 1,5 л.

Тара, упаковка: пластиковая бутылка.

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с холодоэлементами

Дополнительные сведения: нет.

Ответственный за составление протокола:

подпись

Помощник врача по общей гигиене Суюндукова Р.М.

Код образца (пробы): 1090а-18-ВП-т

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 07.11.2018 15 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 13.11.2018 11 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	привкус	0	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокола: *Врио заведующего отделом общей гигиены Межсехихин А. А.*

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/1-08-2018

стр. 2 из 2

*****Конец протокола*****

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач,

Руководитель ИЛЦ

Ю.В.Мигунова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1091-18-ВП-т

Дата оформления: 13.11.2018

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный испытательный лабораторный центр.

Дата и время отбора образца (пробы): 07.11.2018 11 ч. 15 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 07.11.2018 15 ч. 30 мин.

Цель отбора: поручение ЮЗ ТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области № 10413 от 02.11.2018 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области. Оренбургская область, Ташлинский район, с. Черноярово, ул. Советская, 36.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопроводный кран в жилом доме. Оренбургская область, Ташлинский район, с. Черноярово, ул. Гагарина, дом № 17.

Код образца (пробы): 1091-18-ВП-т

Объем образца: бак. - 0,5 л., хим - 1,5 л.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, пластиковая бутылка.

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения: нет.

Ответственный за составление протокола:



Помощник врача по общей гигиене Суюндукова Р.М.

подпись

Код образца (пробы):

1091-18-ВП-т

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 07.11.2018 15 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 13.11.2018 11 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Жесткость	$3,16 \pm 0,47$	не более 7 (10)	ммоль/л	ГОСТ 31954-2012
2	pH	$8,0 \pm 0,2$	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	Сухой остаток	$539,0 \pm 53,9$	не более 1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
4	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
5	Нитраты	$2,0 \pm 0,4$	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
6	Цветность	$2,74 \pm 0,82$	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-12
7	Фенолы (общие)	менее 0,0005	не более 0,25	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
8	АПАВ	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
9	Мутность	менее 1,0	не более 2,6	ЕМФ(единицы мутности по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016
10	Окисляемость перманганатная	$1,64 \pm 0,33$	не более 5	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Код образца (пробы):

1091-18-ВП-т,

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 07.11.2018 15 ч. 40 мин.,

Дата окончания исследования: 12.11.2018 11 ч. 15 мин.,

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	2	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: *Врио заведующего отделом общей гигиены Межсвиных А. А.*

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную

с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач,

Руководитель ИЛЦ

О.В. Мигунова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1091a-18-ВП-т

Дата оформления: 13.11.2018

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный испытательный лабораторный центр.

Дата и время отбора образца (пробы): 07.11.2018 11 ч. 15 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 07.11.2018 15 ч. 30 мин.

Цель отбора: поручение ЮЗ ТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области № 10413 от 02.11.2018 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области. Оренбургская область, Ташлинский район, с. Черноярово, ул. Советская, 36.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопроводный кран в жилом доме. Оренбургская область, Ташлинский район, с. Черноярово, ул. Гагарина, дом № 17.

Код образца (пробы):

1091a-18-ВП-т

Объем образца:

хим - 1,5 л.

Тара, упаковка:

пластиковая бутылка.

Условия транспортировки:

автотранспортом, термосумка с холодоэлементами

Дополнительные сведения:

нет.

Ответственный за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Суюндукова Р.М.

подпись

Код образца (пробы): 1091а-18-ВП-т

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 07.11.2018 15 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 13.11.2018 11 ч. 00 мин.

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	привкус	0	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: *Врио заведующего отделом общей гигиены Межсевичин А. А.*

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/1-08-2018

стр. 2 из 2

*****Конец протокола*****

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач,

Руководитель ИЛЦ

Ю.В.Мигунова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1092-18-ВП-т

Дата оформления: 13.11.2018

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный испытательный лабораторный центр.

Дата и время отбора образца (пробы): 07.11.2018 11 ч. 35 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 07.11.2018 15 ч. 30 мин.

Цель отбора: поручение ЮЗ ТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области
№ 10413 от 02.11.2018 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Черноярский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области. Оренбургская область, Ташлинский район, с. Черноярво, ул. Советская, 36.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопроводный кран в жилом доме. Оренбургская область, Ташлинский район, с. Черноярво, ул. Культурная, дом 6.

Код образца (пробы): 1092-18-ВП-т

Объем образца: бак. - 0,5 л., хим - 1,5 л.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, пластиковая бутылка.

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с холодоэлементами

Дополнительные сведения: нет.

Ответственный за составление протокола:



Помощник врача по общей гигиене Суюндукова Р.М.

подпись

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 07.11.2018 15 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 13.11.2018 11 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Жесткость	$3,18 \pm 0,48$	не более 7 (10)	ммоль/л	ГОСТ 31954-2012
2	pH	$8,0 \pm 0,2$	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	Сухой остаток	$536,0 \pm 53,6$	не более 1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
4	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
5	Нитраты	$1,96 \pm 0,39$	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
6	Цветность	$2,74 \pm 0,82$	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-12
7	Фенолы (общие)	менее 0,0005	не более 0,25	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
8	АПВ	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
9	Мутность	менее 1,0	не более 2,6	ЕМФ(единицы мутности по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016
10	Окисляемость перманганатная	$1,64 \pm 0,33$	не более 5	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 07.11.2018 15 ч. 40 мин.,

Дата окончания исследования: 12.11.2018 11 ч. 15 мин.,

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	6	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: Врио заведующего отделом общей гигиены Межевихин А. А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08;

E-mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач,

Руководитель ИЛЦ

Ю.В.Мигунова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1092a-18-ВП-т

Дата оформления: 13.11.2018



Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Сорочинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" Аккредитованный испытательный лабораторный центр.

Дата и время отбора образца (пробы): 07.11.2018 11 ч. 35 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 07.11.2018 15 ч. 30 мин.

Цель отбора: поручение ЮЗ ТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области № 10413 от 02.11.2018 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Чернояровский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области. Оренбургская область, Ташлинский район, с. Черноярово, ул. Советская, 36.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопроводный кран в жилом доме. Оренбургская область, Ташлинский район, с. Черноярово, ул. Культурная, дом 6.

Код образца (пробы): 1092a-18-ВП-т

Объем образца: хим - 1,5 л.

Тара, упаковка: пластиковая бутылка.

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с холодоэлементами

Дополнительные сведения: нет.

Ответственный за составление протокола:  Помощник врача по общей гигиене Суюндукова Р.М.

подпись

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 07.11.2018 15 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 13.11.2018 11 ч. 00 мин.

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	привкус	0	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: *Врио заведующего отделом общей гигиены Межевухин А. А.*

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/1-08-2018

стр. 2 из 2

*****Конец протокола*****